

Số: 71 /TB-KSBT

Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát ngoại kiểm (đột xuất) chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

I. Thông tin chung về cơ sở cấp nước:

- Tên cơ sở cấp nước: Cơ sở cấp nước xã Thụy Liên.
- Địa chỉ: thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Châu Long
- Nguồn nước nguyên liệu: Nước mặt sông Diêm Hộ.

II. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước:

1. Thông tin về mẫu thử nghiệm:

Ngày 10/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thái Thụy tổ chức ngoại kiểm (đột xuất), lấy 04 mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Nhà máy nước Châu Long, cụ thể như sau:

- Mẫu số 01: Mẫu nước lấy tại vòi phát của cơ sở cấp nước.
- Mẫu số 02: Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thôn 1, Hoàng Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Mẫu số 03: Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thôn 1, Hoàng Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Mẫu số 04: Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình Ông Lã Tuấn Anh, thôn Lai Chiều, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy.

Mẫu nước thực hiện xét nghiệm 31 thông số theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thái Bình: 27 thông số về hóa, lý và 04 thông số về Vi sinh vật.

2. Kết quả thử nghiệm: Căn cứ kết quả số: 740,741/2025/KQTN-XN ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (Có bản kết quả gửi kèm), cho thấy:

2.1. Về kết quả xét nghiệm các thông số Hóa, Lý:

- Mẫu số 01: Có 26/27 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: Hàm lượng Clo dư.
- Mẫu số 02, 03, 04: Có 27/27 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép.

2.2. Về kết quả xét nghiệm các thông số Vi sinh vật: Có 4/4 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép.



III. Kiến nghị:

1. Cơ sở cấp nước xã Thụy Liên – Công ty TNHH Châu Long:

- Khắc phục mẫu số 1 (mẫu nước tại bể chứa nhà máy) bằng cách: Điều chỉnh hàm lượng clo khử khuẩn nguồn nước để đảm bảo Hàm lượng Clo dư tự do đạt tiêu chuẩn cho phép và gửi báo cáo hành động khắc phục về các cơ quan chức năng theo quy định.

- Gửi kết quả giám sát tới chính quyền địa phương, nhất là những hộ gia đình được giám sát, thực hiện công khai kết quả giám sát theo quy định.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước, bảo quản nguồn nước tại hộ gia đình đảm bảo vệ sinh.

- Tiếp tục thực hiện công khai kết quả nội kiểm, kết quả ngoại kiểm theo quy định hiện hành (công khai tại cơ sở cấp nước, gửi UBND các xã trong phạm vi cấp nước).

- Tăng cường công tác nội kiểm của cơ sở cấp nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước nguyên liệu (nước sông) nhất là những thời điểm mùa mưa, bão, sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh... để có kế hoạch khắc phục kịp thời.

- Thường xuyên rà soát hệ thống sản xuất, quy trình sản xuất, định kỳ có kế hoạch vệ sinh đường ống cấp nước tới các hộ gia đình.

- Đối với các thông số có tính chất hay biến động (Hàm lượng Clo dư tự do, Độ đục...) đề nghị cơ sở cấp nước theo dõi chặt chẽ theo từng ca trực, thường xuyên kiểm soát chất lượng nước nguyên liệu để có kế hoạch điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

- Khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước cần thông báo ngay cho người dân và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.


2. Đối với các ngành chức năng và chính quyền địa phương:

Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và thường xuyên nắm bắt thông tin phản ánh của người dân và dư luận để kịp thời phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cơ sở cấp nước.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- Sở Nông Nghiệp & MT;
- UBND huyện Thái Thụy;
- Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy;
- UBND xã Thụy Liên;
- Cơ sở cấp nước xã Thụy Liên;
- Lưu VT, SKMT.



KI. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hồng Nhung